



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsobp.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00346

(номер сертификата соответствия)

026195

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стандартпласт», ОГРН 1043700088398.
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74.
Тел./факс: (4932) 32-59-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стандартпласт», ОГРН 1043700088398.
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74.
Тел./факс: (4932) 32-59-32.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материал звукоизолирующий самоклеящийся NoiseBlock и изделия из него, выпускаемый по ТУ 5760-012-73212626-2011. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

23.99.19.110

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» - группа сильногорючие (Г4), ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - группа умеренновоспламеняемые (В2), ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 0471/ДС от 19.07.2017 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 от 17.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.07.2017 по 26.07.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


В.А. Литвинов