

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
N RU Д-RU.PA01.B.01531/22**



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТПЛАСТ"

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново 22.09.2004

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 153000, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Смирнова, дом 74, офис 112, ОГРН 1043700088398 ИНН 3702060567

Телефон: +74932325967 Адрес электронной почты: n\_larina@stplus.ru

в лице Генерального директора Воскуна Михаила Дмитриевича

**Заявляет, что продукция** Тепло- звукоизоляционная панель NoiseBlockpanel, общей толщиной от 27 до 50 мм.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТПЛАСТ", ОГРН 1043700088398 ИНН 3702060567

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 153000, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Смирнова, дом 74, офис 112

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2254-075-73212626-2013 «Звукоизоляционная панель NoiseBlockpanel. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.19.20

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4005 91 000 0

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия 2д**

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № ППБ-1166/08-2022 от 26.08.2022 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Панели хранят в упаковке в закрытых помещениях на ровной горизонтальной поверхности штабелем высотой не более 2 м. Панели должны храниться на расстоянии не менее от 1 м от отопительных приборов. Панели не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок - 2 года с даты изготовления.

**Срок действия декларации о соответствии с 29.08.2022 по 28.08.2027**

М.П. Заявитель  
(при наличии)



подпись

Воскун Михаил Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1


к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.РА01.В.01531/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	п. 5.1 - Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Генеральный директор

подпись



М.Д. Воскун

фамилия, имя, отчество